

Rzeszów, 06-02-2017 r.
(miejsowość, data)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w sprawie realizacji zamówienia w oparciu o art. 4 p. 8 ustawy Pzp

do WNIOSKU Nr 12/WiR/2017

1) Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa z montażem klimatyzatorów kasetonowych inwertorowych do pracy całorocznej przeznaczonych do sali konferencyjnej KWP Rzeszów bud. A.

Lp.	Kod CPV	Nazwa materiału/sprzętu/usługi	Jm.	Ilość	Uwagi
1	39717200-3	Dostawa z montażem klimatyzatorów kasetonowych	klp	1	BRAK

a) wymagania techniczno - funkcjonalne urządzeń klimatyzacyjnych :

Jednostka wewnętrzna – szt. 2.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,0 / 10,0 / 110
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,4 / 11,0 / 12,1
Wydajność w niskich temp.	Ogrzewanie -7° C	Maks.	kW	9,8
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW	2,82
	Ogrzewanie	Nom.	kW	3,09
Pobór mocy (jedn. wewn.)		Nom.	W	140
Prąd roboczy	Chłodzenie/Ogrzewanie	Nom.	A	4,1 / 4,5
Zasilanie			0 / V / Hz	1 / 220-240 / 50
EER				355
COP				356
SEER				5,41
SCOP				3,81
Obciążenie cieplne (przy -10°C)	kW			76
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie			A / A

Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	648 / 2 800	
	Ciecz		mm (cali)	0952 (3/8)	
Przyłącza rur	Gaz		mm (cali)	015,88 (5/8)	
	Skropliny	średnica zewn./ wewn.	mm	32 / 25	
Przepływ powietrza		Wysoki/ Średni/ Niski	m ³ /min	24,0 / 22,0 / 19,0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki/ Średni/ Niski	dBA	43 / 40 / 37	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dBA	62	
Wydajność osuszania			Uh	27	
Wymiary	Szer. x wys. x głęb.		mm	840 x 246 x 840	
Ciężar netto			kg	22,3	
	Model			PT-UMC1	
Panel maskujący	Kolor			Poranna mgła (RAL 120-4)	
	Wymiary	Szer. x wys. x głęb.	mm	950 x 25 x 950	
	Ciężar			kg	5,0

Jednostka zewnętrzna – szt. 2.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
Sprężarka	Typ			Podwójna rotacyjna
Przepływ powietrza		Nom.	m ³ /min	90
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Nom.	dBA	53
	Ogrzewanie	Nom.	dBA	54
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dBA	66
Wymiary	Szer. x wys. x głęb.		mm	950 x 1 170 x 330
Ciężar netto			kg	85,0
	Typ			R410A
Czynnik chłodniczy	Ładunek fabryczny		g	2 800
	Doładowanie, powyżej 7,5m		g/m	40
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. -Maks.	° C DB	-15-48
	Ogrzewanie	Min. -Maks.	° C WB	-18-18
Zasilanie			0 / V / Hz	3 / 380-415 / 50
Przewody zasilające			N x mm ²	5 x 2,5
Przewody sterowania			N x mm ²	4 x 1,0
Zabezpieczenie			A	C-20
Całkowita długość orurowania		Min. -Maks.	m	5 - 50
Różnica wysokości	jidn. wiwn.- jidn. ziwn.	Maks.	m	30
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cali)	09,52 (3/8)

	Gaz	mm (cali)	015,88 (5/8)
--	------------	----------------------	---------------------

2) Wymagany termin realizacji:

Do: 28-02- 2017r.

3) Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty :

Nazwa kryterium	Waga kryterium
Termin wykonania	10%
Termin płatności faktury	10%
Doświadczenie	20 %
Cena brutto	60%

a. w kryterium „cena brutto”

Zamawiający przyznał wagę 60 punktów odpowiadających 60% ogólnej oceny oferty. Najwyższą ilość punktów (w kryterium „cena”) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”

C_N – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C_{OB} – cena brutto badanej oferty

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku

b. w kryterium „doświadczenie”

Zamawiający przyzna wagę 20 punktów odpowiadających 20 % ogólnej oceny oferty:

-20 punktów – jeżeli wykonawca wykaże iż przed dniem wszczęcia postępowania w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę w obiekcie użyteczności publicznej o nie mniejszym zakresie prac niż jest on wymieniony w punkcie 1.a.

Na potwierdzenie doświadczenia, oferent złoży oświadczenie które stanowi załącznik nr.1 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji doświadczenie poprzez żądanie od oferenta udokumentowania rodzaju wykonanych prac jak również jakości ich wykonania wraz z potwierdzeniem ich odbioru.

- 0 punktów – jeżeli oferent nie wykaże żadnej pracy.

c. w kryterium „terminu płatności”

Zamawiający przyznał wagę 10 punktów odpowiadających 10% ogólnej oceny oferty:

- 10 punktów – termin płatności faktury wynoszący do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,

- 0 punktów – termin płatności faktury wynoszący 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

d. w kryterium „terminu wykonania”

Zamawiający przyznał wagę 10 punktów odpowiadających 10% ogólnej oceny oferty:

- 10 punktów – termin wykonania do 28-02-2017r.
- 0 punktów – jeżeli termin realizacji będzie dłuższy.

4) Miejsce, sposób, termin złożenia oferty (np. osobiście, pocztą, e-mailem).

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-326 Rzeszów
budynek B pokój nr 10
e-mail: tomasz.strzepka@rz.policja.gov.pl

Termin składania ofert do 08-02-2017r. godz. 15.00

5) Osoba upoważniona do kontaktów (imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres).

Tomasz Strzepka - tel. 17 858 28 41 w godzinach 7.30 – 15.00
e-mail: tomasz.strzepka@rz.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-326 Rzeszów
budynek B pokój nr 10

6) Dane, jakie musi zawierać oferta:


- a) dane wykonawcy (nazwa, siedziba, NIP, Regon, telefon, faks, e-mail, osoba upoważniona do kontaktu),
- b) cena netto, brutto, stawka VAT – wyrażona słownie i liczbowo;
- c) okres gwarancji
- d) załącznik – oferta nr 1.
- e) zał. nr – oświadczenie o doświadczeniu załącznik nr 2.
- f) potwierdzenie dokonania wizji lokalnej.

7) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę:
telefonicznie, e – mailem,


8) Inne istotne elementy zamówienia lub oferty:

Okres udzielonej gwarancji – min 36m-ce

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej miejsca wbudowania klimatyzatorów.

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Rzeszowie

Tomasz Strzepka

.....
(czytelny podpis lub zaparafowana pieczęć
osoby sporządzającej zapytanie ofertowe)

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W RZESZOWIE

Beata GOLDA

.....
(podpis kierownika jednostki/komórki zaopatrującej)