



LEGENDA KD

- [KWD] Kamera wideodomofonu COMMAX (istniejąca)
- [CWD] Centrala wideodomofonu COMMAX (istniejąca)
- [PR] Zestaw kontroli dostępu firmy ROGER typu PR402DR-SET o składzie: kontroler PR402DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1, dodatkowo wyposażony w akumulator 7Ah/12V
- [PRT] Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy firmy ROGER, EM 125 kHz, bez klawiatury, typu PRT12LT-BK-G
- [UT2] Interfejs firmy ROGER, typu UT-2USB
- [PAW] Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
- [EZ] Elektrozacpek rewersyjny, standartowy, z regulacją języka zapadki, zasilanie 12VDC
- [SZ] Samozamykacz drzwiowy zamontowany na drzwiach (do drzwi o masie ≥ 80 kg i szerokości ≥ 100 cm, z regulacją prędkości zamykania i regulowaną prędkością domykania, uniwersalny do drzwi lewych i prawych)
- [G/G] Oszyldowanie drzwi: gałka - gałka
- [G/K] Oszyldowanie drzwi: gałka - klamka
- [P.....] Numer przejścia (1, 3, 4 i 5)

← WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU LABORATORIUM

**LABORATORIUM KRYMINALISTYKI
KWP W RZESZOWIE - RZUT PARTERU**

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE	
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30
LOKALIZACJA	Laboratorium Kryminalistyki, Rzeszów, Pl. Śreniawitów 1
Nazwa projektu	Modernizacja instalacji kontroli dostępu KD
Tytuł rysunku	ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ KD - PARTER
Opracował	mgr inż. Jan Szwajjka
Sprawdził	
Data: 04.2018	Skala: szkic bez skali
	Nr. rysunku: 2

UWAGI

1. Opis robót do wykonania zamieszczono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
2. Szczegóły wykonania instalacji i lokalizację urządzeń należy uzgodnić z Użytkownikiem w trakcie realizacji robót