



## LEGENDA KD

- KWD Kamera wideodomofonu COMMAX (istniejąca)
- CWD Centrala wideodomofonu COMMAX (istniejąca)
- PR Zestaw kontroli dostępu firmy ROGER typu PR402DR-SET o składzie: kontroler PR402DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1, dodatkowo wyposażony w akumulator 7Ah/12V
- PRT Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy firmy ROGER, EM 125 kHz, bez klawiatury, typu PRT12LT-BK-G
- UT2 Interfejs firmy ROGER, typu UT-2USB
- PAW Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
- EZ Elektrozacpek rewersyjny, standardowy, z regulacją języka zapadki, zasilanie 12VDC
- SZ Samozamykacz drzwiowy zamontowany na drzwiach (do drzwi o masie  $\geq 80$  kg i szerokości  $\geq 100$  cm, z regulacją prędkości zamykania i regulowaną prędkością domykania, uniwersalny do drzwi lewych i prawych)
- G  
G Oszyldowanie drzwi: gałka - gałka
- G  
K Oszyldowanie drzwi: gałka - klamka
- P..... Numer przejścia (1, 3, 4 i 5)

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU LABORATORIUM

## LABORATORIUM KRYMINALISTYKI KWP W RZESZOWIE - RZUT PIĘTRA

### UWAGI

1. Opis robót do wykonania zamieszczono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
2. Szczegóły wykonania instalacji i lokalizację urządzeń należy uzgodnić z Użytkownikiem w trakcie realizacji robót

### WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE

INWESTOR Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie  
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30

LOKALIZACJA Laboratorium Kryminalistyki, Rzeszów, Pl. Śreniawitów 1

Nazwa projektu Modernizacja instalacji kontroli dostępu KD

Tytuł rysunku ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ KD - PIĘTRO

Opracował	mgr inż. Jan Szwejka	upr. E- 183/90
Sprawdził		
Data: 04.2018	Skala: szkic bez skali	Nr. rysunku: <b>3</b>